

48Vバッテリー容量変化(再生処理前-処理後) 一定の負荷を与えて、下限設定の電圧までの時間測定比較  
処理後、42Vに達するまで、140分かかり、容量は、100%UPしました。

